

Tájékoztató a készülékcserre ügyintézéséhez

A 2020. III. 13-án hatályba lépett 1/2020. (I. 13.) Korm. rendeletben meghatározott készülékcserre kapcsán a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. számú melléklet 28.4. cb) és 28.5. pont szerint a tervdokumentációban előirt nyomáspróba eljárástól függően a munkavégzés idejére, a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre, illetve a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzéséhez a G10 alatti gázmérő leszereléséről gondoskodni szükséges.

A gázmérő szerelésére vonatkozó részletes előírásokat társaságunk [T-04 Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása](#) technológiai utasítása tartalmazza.

Ehhez kapcsolódóan főbb pontokba szedve tájékoztatjuk Önöket a folyamatokról, teendőkről:

1. Tervezés

Tervet kell készíttetni jogosultsággal rendelkező épületgépész mérnök végzettségű tervezővel. Tervezők névsora a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) érhető el.

2. Gázmérő ideiglenes leszerelésének megrendelése (Gázszolgáltatás szüneteltetése) gázmérővel rendelkező, társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló felhasználók esetében. (A nem az NKM Energia Zrt. ügyfelei az illetékes kereskedőjüknél rendelhetik meg a szüneteltetést.)

- **Személyesen** a földgázelosztó műszaki ügyfélszolgálatán (II. János Pál pápa tér 20.) a [Megrendelés a gázszolgáltatás szüneteltetésére](#) nyomtatvány benyújtásával az arra jogosult felhasználó illetve meghatalmazottja által.
- **Elektronikus úton** a *Megrendelés a gázszolgáltatás szüneteltetésére* nyomtatványon ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu email címen
- **Telefonos ügyfélszolgálatunkon** a 06 1/ 474-9911 vagy a 06/1/20/30/70 474-9999 számon kezdeményezhetik a szüneteltetés (és visszaszerelés) megrendelését.

Megrendeléskor feltétlen jelezni szükséges, hogy **készülékcserre** miatt történik a megrendelés, továbbá nyilatkozni a **gázmérő leszerelés** és egyúttal a **visszaszerelés felmerülő költségeinek vállalásáról**.

(A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg.)

A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkor díjszabása szerint díjköteles, mely díjszabás elérhető honlapunk dokumentumtárában: <https://www.nkmgazhalozat.hu/>

A megrendelések a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A beérkezést követően Üzletszabályzatunk szerinti 8 munkanapon belül a megrendelt munkát az egyeztetett időpontban elvégezzük.

Amennyiben a megrendelőnek felróható okból 60 napon belül az egyeztetés nem valósul meg, a megrendelést töröljük.

A munkavégzés időpontjáról a megadott elérhetőségeken (e-mail cím, telefonszám,) kap értesítést a megrendelő.

Az elvégzett munkáról, a felhasznált anyagokról, valamint az útiköltség és az úton töltött idő díjáról végzámbla kerül kiállításra, melyet a számlán található határidőn belül kell kiegyenlíteni.

3. Gázmérő leszerelése és a gázmérőkötés lezárása

A gázmérő leszerelése, a gáz alatti csatlakozóvezeték lezárása a fogyasztói főcsapon speciális dugóval és jogi zár elhelyezésével történik meg. A társaságunk tulajdonában lévő gázmérő elszállításra kerül. Amennyiben az ingatlan tulajdonos/ felhasználó tulajdonában lévő fogyasztói főcsap nem megfelelő állapotú vagy nem kezelhető, szükség esetén új fogyasztói főcsap kerül felszerelésre, melynek a díját végzámblában érvényesítjük. A gázmérő leszerelésének időpontjától a gázdíj számlázása szünetel.

Kivételt képez, és a gázmérőt nem kell leszereltetni, amennyiben tervdokumentáció alapján a felhasználási hely légellátása kerül kialakításra gázszelők közreműködése nélkül, illetve a terv alapján fogyasztói vezetéken átalakítást nem végeznek, kizárólag gázfogyasztói készülék cseréje történik.

4. Kivitelezés

A tervdokumentáció szerinti készülékcseré kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra **jogosultsággal rendelkező szakember végezheti**. Kérjük, minden esetben ellenőrizze a szakember gázszerelői jogosultságát!

A jogosult gázszerelők névjegyzéke elérhető a Magyar Mérnöki honlapján (www.mmk.hu)

A készülékcserét a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. számú melléklete szerinti, a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

5. Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Gázfogyasztó készülékcseré esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező **szereleési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél**.

A **műszaki-biztonsági ellenőrzést** a készülékcserét tartalmazó kiviteli **tervet készítő tervező végzi el**. A tervező feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a teljes felhasználói berendezést minősítse, arról jegyzőkönyvet állítson ki.

A készülékcseré kapcsán készült dokumentumok (szereleési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg. A tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a „D” tervvel együtt kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.

6. Készülékcseré bejelentése

Készülékcseré esetén a „D” terv **alaprajzi és függőleges csóterv mellékleteit**, valamint a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített **jegyzőkönyvet** kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére megküldeni, az ellenőrzést követő **2 munkanapon belül**, elektronikus levélben, a keszulekcsere@nkmgazhalozat.hu címre.

A kivitelezést követően kialakított szabványos **gázmérő kötésről** kérjük, szíveskedjenek **fényképet** csatolni a készülékcseré bejelentésekor.

A csatolt dokumentumok **pdf** formátumban legyenek, az email tárgya kizárólag a felhasználási hely **POD azonosítója** (Mérési pont azonosító) legyen. (A POD azonosítót megtalálják a gázszámlájukon. Pld: 39N0123456789G)

Az e-mail sikeres fogadásáról automatikus válaszüzenetet kap a feladó.

Amennyiben nem rendelkezik a kivitelező e-mail fiókkal, úgy személyes műszaki ügyfélszolgálatunkon nyújthatja be a dokumentumokat és ügyintézőink végzik el az elektronikus bejelentést.

Kérjük, hogy a gázszerelők, a bejelentést megelőzően gondoskodjanak a társaságunknál történő **regisztráció** elvégzéséről, hogy a készülékcseré nyilvántartásba vétele zökkenőmentesen történhessen.

7. Gázmérő felszerelése, üzembe helyezés

Amennyiben a készülékcseré miatt a gázmérő ideiglenes leszerelésének (szüneteltetés) megrendelésekor a visszaszerelés is megrendelésre került, a költségvállalás megtörtént, a keszulekcsere@nkmgazhalozat.hu címre benyújtott dokumentumok beérkezését követően a gázmérő felszerelését, visszakapcsolását a gázszolgáltatásba (Üzletszabályzatunk szerinti) 15 munkanapon belül, az egyeztetett időpontban elvégezzük, külön megrendelés nem szükséges.

A munkavégzés időpontjáról a megadott elérhetőségeken (e-mail cím, telefonszám,) kap értesítést a megrendelő.

A gázmérő felszerelés időpontjától a gázdíj számlázása újraindul.

Felhívjuk figyelmüket, amennyiben korábban nem készülékcseré miatt, végleges megszüntetés (szerződés megszűnt), vagy tartozás miatti szerződés felmondás ok miatt került leszerelésre/kikapcsolásra a gázmérő, a gázszolgáltatásba történő visszakapcsolást külön meg kell rendelni a szolgáltató ügyfélszolgálatán a bejelentett készülékcserét követően.

Ebben az esetben a készülékcseré bejelentést nem követi automatikus bekapcsolás a gázszolgáltatásba.

JEGYZŐKÖNYV

KÉRJÜK NYOMTATOTT, OLVASHATÓ BETŰKKEL KITÖLTENI!

1. Felhasználó neve, ügyfél-azonosítója:

Felhasználási hely címe, helyrajzi száma:

Felhasználási hely POD azonosítója:

2. Gázszerelő nyilatkozata

Alulírottgázszerelő (igazolvány száma:, hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám:) polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1. pontban rögzített felhasználási helyen elvégzett gázszerelést tervező (kamarai szám/nyilvántartási szám...../.....) által készített kiviteli terv szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a szakma szabályainak, továbbá a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. számú melléklet képező csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzatában foglalt követelményeknek megfelelően végeztem. A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, valamint a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzésre került, a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas. A kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat 6.3. pontjában foglalt kötelezettségemnek megfelelően a területileg illetékes NKM Földgázhálózati Kft. részére a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését követő 2 (két) munkanapon belül átadom.

Melléklet: 1 pld. Megvalósulási dokumentáció.

Gázmérő adatai				
Típus	Gyártmány	Gyári szám	Hitelesítés év	Névleges méréshatár, terhelés felső határa
				G /Q _e m ³ /h

Gázfogyasztó készülékek adatai					
Készülékcsere előtti állapot			Készülékcsere utáni állapot		
Készülékek megnevezése*	Készülékek hőterhelése**	m ³ /h	Készülékek megnevezése*	Készülékek hőterhelése**	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
Mindösszesen:	kW	m³/h	Mindösszesen:	kW	m³/h

* Az összes gázkészülék felsorolása, megnevezése és CEN/TR 1749 szerinti típusa,

** Égéshőre vetített hőterhelése (kW) és gázfogyasztása (m³/h)

Dátum:.....
.....
aláírás

3. Tervező nyilatkozata

Alulírott tervező (kamarai nyilvántartás száma: hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám:) kijelentem, hogy készülékcsere tervezésére és műszaki-biztonsági ellenőrzésére jogosultsággal rendelkezem. Az 1. pont alatti felhasználási helyen tervezett és kivitelezett készülékcsere a rajzszámú tervdokumentáció tartozik. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, a telekhatáron belüli gázellátó rendszeren végzett beavatkozás készülékcsere minősül. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az 1. pont alatti felhasználási helyen elkészült gázszerelés a tervdokumentáció szerint készült el, a felhasználói berendezés szilárdsági és tömörségi nyomáspróbáját elvégeztem, annak eredményét ellenőriztem és megfelelőnek minősítettem. A felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését elvégeztem és megfelelőnek minősítem. Nyilatkozom, hogy a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas.

Dátum:.....
.....
aláírás

4. Ingatlan tulajdonos nyilatkozata

Alulírott..... az 1. pontban rögzített felhasználási helyet magába foglaló ingatlan tulajdonosa/tulajdonos műszaki-biztonsági ellenőrzés során jelen volt meghatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a **Gázszerelő** és a **Tervező** fenti nyilatkozataival egyetértek, a jelen **nyilatkozat** és a megvalósult állapotot tartalmazó „**D**”-terv 1 példányát átvettem, azt az ingatlan esetleges értékesítésekor az új tulajdonos részére átadom.

Dátum:.....
.....
aláírás

Melléklet: - 1 pld „D” tervek