

TERVKÖTELES MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ JEGYZÉKE		
Tervdokumentáció iktatószáma: _____		
Kötelező dokumentáció	Megfelelt	Nem megfelelt
Szerelési nyilatkozat		
Műszaki-biztonsági ellenőrzést megrendelő nyomtatvány		
Gázszerelői igazolvány másolata		
Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata		
Tertől eltérő kivitelezés esetén a tervező által hitelesített "D" terv		
Érintésvédelmi jegyzőkönyv (EPH)/ÉV relé nyilatkozat		
Nyomáspróba elvégzéséhez szükséges eszköz kalibrálási jegyzőkönyvei		
Beépített anyagok műbizonylatok/Teljesítmény nyilatkozatok		
Csatlakozóvezeték rákötési pontról fotó		
Kialakított gázmérő kötésekről fotó		
A kivitelezés jellegétől függően szükséges egyéb csatolt dokumentumok:		
Légtechnikai bemérési jegyzőkönyv		
Égéstermék elvezető rendszer tömörség nyilatkozata vagy kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozat		
Retes nyilatkozat		
Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata		
Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyv		
Hegesztési napló és varrat térkép		
WPS lapok		
Nyomásszabályozó beállítási jegyzőkönyv		
Nyilatkozat tűzálló burkolatról (burkolóanyag ÉMI megfelelőségi nyilatkozata,+ kivitelezői nyilatkozat a szerkezet kialakításáról)		
Egyetemes szolg. és Elosztóhálózat-használati szerződés csomag (kitöltve)		
Szerződés melléklete: Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégbírói bejegyzés és aláírási címpéldány másolata		
MEO MEGRENDELÉS BEFOGADHATÓ	IGEN	NEM

Átvétel dátuma: Budapest, _____

DÁTUM	ÜGYINTÉZŐ
DÁTUM	MEGRENDELŐ

7.3. A megvalósulási dokumentáció tartalma

1. Tartalomjegyzék;
2. A földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó műszaki-biztonsági szempontok alapján kivitelezésre alkalmas nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció felhasználásával készített kivitelezői „D-terv”;
3. A megvalósult állapot tervtől való eltérés esetén tervező és szükség esetén a földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó hozzájáruló nyilatkozata;
4. Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata (ha szükséges);
5. Szerelői nyilatkozat;
6. Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről;
7. Szilárdsági- és tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyvek;
8. Szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonalal vagy a csatlakozó-, vagy fogyasztói vezeték védőtávolságával történő - érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz);
9. Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás);
10. Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, „B” típusú gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor);
11. Hegesztési napló, varrat térkép (ha szükséges);
12. A beépített anyagok, szerelvények, tartozékok műbizonylatai;
13. Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek;
14. A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légszalu);
15. A szellőző berendezések beszállítási jegyzőkönyve;
16. A tervfelülvizsgálatban előírt további dokumentumok.